




24.04.2019

№

15/2/1439



Генеральному директору  
ООО «НПП Бреслер»

Ефимову Н.С.

Об эксплуатации терминалов ОМП

Уважаемый Николай Самсонович!

В филиале ПАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Юга с 2014 г. находятся в опытной и промышленной эксплуатации терминалы определения места повреждения (ОМП) «Бреслер-0107.090». В устройствах реализован волновой алгоритм, учитывающий скорость распространения волны в различных средах, который позволяет локализовать аварию на ЛЭП с точностью 300-500 м (с учетом разных сред распространения КЛ, ВЛ), а реализация параметрических методов увеличивает надежность комплекса ОМП в целом.

За прошедший период эксплуатации терминалы «Бреслер-0107.090» производства ООО «НПП Бреслер» доказали свою эффективность и могут быть рекомендованы к применению на объектах ПАО «ФСК ЕЭС».

Первый заместитель Генерального директора  
главный инженер

Г.Н. Ковтун